

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/24426/2021

Č. j.: MUCL/116409/2021

Počet stran: 3

Počet příloh/počet stran příloh: 3/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 1.11.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa – realizace stavby**“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení dle § 56 zákona a vedenou ve Věstníku VZ pod ev. č. Z2021 – 034756 a na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000114, zadavatel na základě dotazu dodavatele vysvětluje a upravuje zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona následovně:

Dotaz č. 1

Zámečnické konstrukce

SO 02 zateplení objektu D 767 Konstrukce zámečnické položky - p.č. 162 M 553R09 Okno hliníkové komplet dle specifikace O09 kus 1,000, 163 M 553R13 Okno hliníkové komplet dle specifikace O13 kus 2,000, 170 M 553R20 Okno hliníkové komplet dle specifikace O20 kus 1,000 - tyto pozice jsou označeny jako hliníkové v Zámečnických konstrukcích a zároveň jsou uvedeny v Truhlářských konstrukcích jako plasty - žádáme o upřesnění popř. odstranění z VV.

obdobný dotaz

Ve výkazu výměr – „02 – zateplení objektu“ pol. 162, 163 a 170 – hliníkové okna dle specifikace O09, O13 a O20:

- *Ve výpisu prvků jsou pod označením O09, O13 a O20 plastová okna. Tyto se ale nachází ve výkazu výměr mezi hliníkovými okny a tedy i montáž je pro ně společná, tedy pro hliníková okna.*
- *Prosíme o upřesnění, zda tyto okna budou dle výpisu prvků plastová, nebo dle výkazu výměr hliníková.*

Pokud plastová, prosíme o úpravu výkazu výměr.

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel provedl revizi oken v projektové dokumentaci a ve soupisu s výkazem výměr a upřesňuje, že okna označená ve specifikaci č. 009, 013 a 020 jsou plastová.

Na základě výše uvedeného zadavatel **odstranil** ze soupisu „*dílčí 2 SENB*“ části 02 – *zateplení* položky č. 162, 163 a 170:

162	M	553R09		kus	1,000
PP Okno hliníkové komplet dle specifikace O09					
163	M	553R13		kus	2,000
PP Okno hliníkové komplet dle specifikace O13					
170	M	553R20		kus	1,000
PP Okno hliníkové komplet dle specifikace O20					

Dotaz č. 2

SO 02 stavební úpravy D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní p.č. 44 M 654321R Dveře dle specifikace BR kus 1,000 - žádáme o upřesnění uvedené specifikace RC2 s uzamykacím zařízením min. ve dvou bodech - co je myšleno termínem - uzamykací zařízením min. ve dvou bodech u bezpečnostních rolet?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel **mění** požadavek na vnitřní „dveře“ ozn. BR (bezpečnostní roleta). Původní požadavek na roletu hliníkovou v bezpečnostní třídě RC2 s uzamykacím zařízením min. ve dvou bodech **nově nahrazuje** požadavkem na roletu (popř. navíjecí mříž) ocelovou v bezpečnostní třídě RC2.

Upravená „specifikace vnitřních dveří SO 01“ je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

O2 stavební úpravy p.č. 82 K 766666931 Výměna zámku bezpečnostních dveří kus 7,000 - žádáme upřesnění této výměny - za co výměna - druh bezpečnostního zámku?

Odpověď na dotaz č. 3

Jedná se o výměnu 7 ks zámkových vložek u dveří, které se nebudou v rámci rekonstrukce měnit, viz Technická zpráva (SO 01 TZ D). Bezpečnostní zámek u stávajících dveří zadavatel nevyžaduje.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr – „02 – zateplení objektu“ pol. 148 – stěna dle specifikace D06:

- *Ve výpisu prvků jsou pod označením D06 plastové dveře. Tyto se ale nachází ve výkazu výměr mezi hliníkovými dveřmi a tedy i montáž je pro ně společná, tedy pro Al prvky.*
- *Prosíme o upřesnění, zda tyto dveře budou dle výpisu prvků plastové, nebo dle výkazu výměr hliníkové.*
- *Pokud plastové, prosíme o úpravu výkazu výměr.*

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že v soupisu „*dílčí 2 SENB*“ části 02 – *zateplení* je dodávka a montáž plastových dveří dle specifikace D06/P obsažena v položkách č. 139 a 140.

Zadavatel proto ze soupisu „*dílčí 2 SENB*“ část 02 – *zateplení* **odstranil** následující duplicitní položku:

148	M	611001R6	stěna dle specifikace D06	soubor	1,000
-----	---	----------	---------------------------	--------	-------

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Zadavatel dále **upravuje** soupis „*dílčí 2 SENB*“ části 01 bourací práce následovně:

Ruší položku č. 21 ve znění:

21	K	997013631R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	79,693
----	---	------------	--	---	--------

a **nahrazuje** ji novou položkou č. 66 ve znění:

66	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	79,693
----	---	-----------	--	---	--------

Zadavatel současně provedl následující drobné úpravy v návrhu smlouvy o dílo – příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Úprava ustanovení čl. 6 bod 6.5. návrhu SoD:

„Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresy vanova@mucl.cz a matejickova@mucl.cz vždy nejpozději ~~první~~ **pracovní sedmý kalendářní den** následujícího měsíce“

Úprava ustanovení čl. 7 odst. 7.1. bod 7.1.4 návrhu SoD

„Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší ~~první kopie~~ **originál, zhotoviteli přísluší první kopie**. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.“

Upravený návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 3 tohoto dokumentu. Provedené změny označeny červeně.

S ohledem na provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku o 2 pracovní dny, a to do **11.11.2021 do 12:00 h.** Otevírání elektronických nabídek proběhne 11.11.2021 ve 13:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a účastník je povinen jej akceptovat.

Příloha č. 1 - upravený soupis „*dílčí 2 SENB*“

Příloha č. 2 - upravená specifikace vnitřních dveří

Příloha č. 3 - upravený návrh smlouvy o dílo

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p