

Spis. zn.: 22834/2021
Č. j.: MUCL/124275/2021
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 3

Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 25.11.2021

Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č.1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Azylový dům města Česká Lípa**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000108, zadavatel odpovídá na písemné dotazy dodavatele následovně:

Dotaz č.1

V Technické zprávě se píše, že strop bude z předpjatých panelů tl. 250 mm s tím, že výkaz výměr uvažuje tl. 265 mm. Co přesně platí?

Odpověď zadavatele č. 1

Z projektové dokumentace vyplývá, že pro konstrukci části stropů nad 1. a 2. NP jsou navrženy předpjaté stropní panely tl. 250 mm se zesílenou výztuží. V cenové soustavě RTS II/2021 však položka na předpjaté stropní panely tl. 250 mm neexistuje a projektant tak zvolil nejbližší položku, která odpovídá požadavkům projektové dokumentace, tj. stropní panely o tl. 265 mm se zesílenou výztuží. Zadavatel požaduje dodržení projektové dokumentace a mění proto položku p.č. 49. Nově tedy položka p.č. 49 zní: „**411120032RA0 - Strop montovaný z předpjatých stropních panelů, tl. 25 cm, zesílená výztuž, min. zatížitelnost panelů dle PD**“ (pozn.: výměra této položky se nemění).

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Dále je v technické zprávě odkazováno na kladečský plán, který má být součástí statiky. Protože jsme tento plán v části statika ani části architektura nenašli, je možné do doposlat samostatně?

Odpověď zadavatele č. 2

Kladečské plány zadavatel tímto do zadávací dokumentace doplňuje. Upozorňuje však, že jsou pouze orientační. Vzhledem k tomu, že veřejný zadavatel nemůže uvádět v zadávací dokumentaci konkrétní

výrobek, nemůže toto uvádět v projektové dokumentaci ani projektant. Projektant si ověřil, že existuje předpjatý stropní panel tl. 250 mm, který může být použit pro stropní konstrukce této stavby a stanovil v projektové dokumentaci požadavek na zpracování výrobní dokumentace stropů. Tuto výrobní dokumentaci zpracuje vybraný účastník v rámci realizace stavby. Zadavatel tedy doplňuje v příloze č. 5 ZD návrhu smlouvy o dílo v čl. 2 odstavec 2.5.13, který stanovuje vybranému dodavateli/zhotoviteli podmínky pro zpracování výrobní dokumentace, a to nejen pro konstrukci stropů, ale i ostatních konstrukcí stavby. Zároveň zadavatel doplňuje do přílohy č. 2 zadávací dokumentace - soupisu stavebních prací dodávek a služeb položku p.č. 1004, kód 004111020R, Vypracování projektové dokumentace - Výrobní dokumentace (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.13).

V souvislosti s tímto dotazem zadavatel zároveň doplňuje do zadávací dokumentace čj. MUCL/100505/2021 ze dne 22.11.2021, v článku č. 2.3 Další činnosti související s realizací předmětu VZ odst. 2.3.1.13 a v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5 ZD) odst. 2.5.13 stejného následujícího znění:

Výrobní dokumentace, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit vypracování výrobní dokumentace (dále jen „VD“) autorizovanou osobou (osobami) pro daný obor činnosti. VD vydá zhotovitel v počtu vyhotovení potřebných pro svoji činnost a objednateli ji předá v jednom elektronickém vyhotovení;
- b) vypracovat VD podle následujících zásad:
 - ve VD rozpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci pro provedení stavby uvedenou v odst. 2.3.1 (dále jen DPS) do podrobností nutných pro řádné provedení stavby;
 - zhotovitel rozpracuje v rámci VD minimálně ty díly a konstrukce, u kterých projektant v DPS zmiňuje nutnost pořízení VD;
 - ve VD zhotovitel dále zpracuje dokumentaci pro atypické díly a konstrukce a dále kladečské plány a spárořezy.

Upravený návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5 ZD) je přílohou tohoto dokumentu.

Na základě tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídek **do 17. prosince 2021 do 11:00 h.**

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh a prodloužení lhůty pro podání nabídek je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Doplnění PD - D_1_2_konstrukční řešení

Upravená příloha č. 2 ZD - Soupis stavebních prací rev1

Upravená příloha č. 5 ZD - Návrh SoD rev1

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p