

Spis. zn.: 22834/2021
Č. j.: MUCL/127319/2021
Počet stran: 3
Počet příloh/počet stran příloh: 1
Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 01.12.2021

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídky č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Azylový dům města Česká Lípa**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000108, zadavatel odpovídá na písemné dotazy dodavatelů následovně:

Dotaz č.1

Žádáme o upřesnění položky č.56 411364012RT2 Nosný prvek pro přerušení tepelných mostů (dle popisu v PD), výška 160-250 mm, s požární odolností R120 kus 8,000. Je zde napsáno, že bližší informace jsou v PD. Mohli bychom se zeptat, kde přesně v PD tento popis nalezneme?

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel k položce č. 56 upřesňuje, že se jedná o nosné kotevní prvky s přerušeným tepelným mostem do zateplení, pro montáž žebříku na střechu, viz zámečnický výrobek Z02. Pro kotvení 4 ks obdélníkových čelních desek žebříku se uvažuje 8 ks kotevních bloků do zateplení s izolantem tl. 160 mm. Např.: Tepelněizolační blok (100/200 mm) kotven integrovanými závitovými tyčemi do zdiva pomocí chemických kotev (2x M12). Výstup z bloku 2x nerezová tyč M12. Maximální zatížení v čelní ploše bloku ve svislém směru 1,45 kN.

Dotaz č. 2

Žádáme o sdělení referenčního výrobku akustických panelů. Dle TZ jsou parametry napsané na jediný možný výrobek, a tedy popis patrně psal sám výrobce tak, aby nemohlo dojít k záměně, protože nikdo z námi poptávaných výrobců nedokáže splnit předepsanou škálu parametrů, případně zajistit lepší, aniž by to alespoň v jednom parametru nesnížilo kvalitu výrobku.

Odpověď zadavatele č. 2

Referenční systém pro akustické podhledy byl v PD uvažován od firmy „Ecophon“. Konkrétní výrobek bylo nutné použít pro výpočet normové doby dozvuku. Při dodržení specifikovaných parametrů v PD projektant garantuje splnění normových požadavků na dobu dozvuku v předmětných místnostech. Zadavatel připouští použití alternativních výrobků od jiných výrobců za podmínky, že zhotovitel dodrží dosažení normové hodnoty doby dozvuku v předmětných místnostech. V případě, že zhotovitel použije výrobek odlišných technických parametrů, bude povinen doložit v průběhu provádění díla dosažení normové hodnoty doby dozvuku výpočtem nebo měřením.

Dotaz č. 3

Prosíme o poskytnutí Smlouvy o dílo ve formátu WORD.

Odpověď zadavatele č. 3

V čl. 9 odst. 9.2 zadávací dokumentace čj. MUCL/100505/2021 (dále jen ZD) zadavatel uvádí, že „Účastník v nabídce nepředkládá návrh smlouvy. V nabídce účastník předloží čestné prohlášení o akceptaci obchodních a jiných smluvních podmínek a vázanosti uzavřít smlouvu o dílo ve znění uvedeném v zadávací dokumentaci, platném ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení o akceptaci obchodních a jiných smluvních podmínek a vázanosti uzavřít smlouvu, který tvoří přílohu č. 6 ZD.“

V souladu s tímto ustanovením zadavatel nebude uveřejňovat ani jinak poskytovat Návrh smlouvy o dílo ve formátu WORD. Editovatelný formát smlouvy o dílo bude předán pouze vybranému dodavateli před jejím uzavřením, a to ke kontrole a doplnění identifikačních údajů.

Dotaz č. 4

Prosíme o specifikaci položky č.558 - Homogenní PVC tl. 6mm- jedná se o nestandardní tl. materiálu, prosíme o bližší specifikaci PVC.

Odpověď zadavatele č. 4

Zadavatel upřesňuje, že uvedená tl. 6 mm ve skladbách konstrukcí se vztahuje na celé souvrství podlahové krytiny včetně lepidla a vyrovnání podkladu. Vlastní homogenní PVC je možné uvažovat v běžné tl. 2,0 mm. Musí být splněna požadovaná třída zátěže.

Dotaz č. 5

Žádáme o rozpracování položek:

Nika pro HUP 300x300x300 mm, včetně základů, zdí, izolací a přípomocí

*Nika pro HUP 500x600x250 mm, včetně základů, zdí, izolací a přípomocí
na větší detail.*

Z položky není vůbec patrné, jaký základ má být použit, třída betonu, množství, vyztužení, apod. Navíc nika znamená výklenek a tedy bych si představoval, že položka spíše značí vysekání nějakého výklenku o zhotovené zdi a nikoli zhotovení základu.

Odpověď zadavatele č. 5

Umístění plynoměrné niky je do obvodové zdi se zateplením. Upřesňujeme, že položka č. 901 „Nika pro HUP 500x600x250 mm, včetně základů, zdí, izolací a přípomocí“ znamená včetně **úprav** základů, zdí a izolací pro rozvod a umístění niky pro HUP. Pro technické detaily zadavatel odkazuje na výkresovou dokumentaci, SO 06 – Přípojka plynovodu, konkrétně na výkres č. 05 a 06 a dále také na technickou zprávu k přípojce plynovodu. V rámci dělení stavebního rozpočtu rekonstrukce Domu humanity

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

a přístavby Azylového domu na dva jednotlivé stavební rozpočty, a to z důvodu realizace pouze přístavby Azylového domu města Česká Lípa, došlo k chybě, která spočívá v neodstranění položky č. 900 „Nika pro HUP 300x300x300 mm, včetně základů, zdí, izolací a přípomocí“, tato položka měla být realizována při rekonstrukci Domu humanity. Z tohoto důvodu zadavatel tedy **upravuje** v příloze č. 2 zadávací dokumentace – soupisu stavebních prací, dodávek a služeb **položku č. 900, kód 827652, Nika pro HUP 300x300x300 mm, včetně základů, zdí, izolací a přípomocí** na množství **0 kusů**.

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tohoto dokumentu.

Na základě tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídek **do 20. prosince 2021 do 11:00 h.**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 včetně přílohy a prodloužení lhůty pro podání nabídek je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Upravená příloha č. 2 ZD - Soupis stavebních prací rev2

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek