



POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3P/N/PE - 50Hz, 400V/230V
- OCHRANA Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 332000-4-41 ed.2/21 :
  - NORMÁLNÍ (ZÁKLADNÍ) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - DOPLNĚNÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, NEBO DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
- SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BUDE VE SKRYTÉM PROVEDENÍ. KABELY BUDOU VEDENY V PŘÍČKÁCH, KONSTRUKCÍCH STROPŮ A PODLAH.
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA PRO ROZVODY VE 4.NP BUDE PROVEDENA V ZAKRYTOVANÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH V 5.NP.  
Z 5.NP BUDOU V DANÝCH MÍSTECH PROVEDENY PROSTUPY DO 4.NP.
- KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK, VÝVODŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ARCHITEKTONICKÝM NÁVRHEM.  
PŘI PŘÍPADNÉ KOLIZI S OSTATNÍMI INSTALACEMI BUDE UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE PROVÉST KONTROLU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
501	SCHODIŠTĚ	14,79
502	CHODBA	22,72
503	STROJOVNA VÝTAHU	16,96
504	PLYNOVÁ KOTELNA	19,81
505	STROJOVNA VZT	15,84
506	TECHNOLIE FVE	8,52
508	SKLAD	11,93
509	ARCHIV	81,17
510	PÓDA	193,11

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM : 384,85

LEGENDA k výkresům ELEKTROINSTALACE viz. PŠ-0521-DPS/22-E



Jižní 1817  
Česká Lípa 470 01  
IČO : 483 02 023

mobil : +420 608252558  
e-mail : ps-projel@volny.cz

VYPRACOVAL:  
Pavel ŠPRINGL

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
Ing. arch. Jiří Kňákal

MÍSTO STAVBY: Česká Lípa, kraj Liberecký

STUPEŇ PD: DPS

INVESTOR : Město Česká Lípa,  
nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

NÁZEV AKCE:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983  
v ulici U Synagogy v České Lípě  
SO 01 Stavební úpravy budovy  
D.14. Technika prostředí staveb  
Silnoproudá elektrotechnika vč. osvětlení

NÁZEV PŘÍLOHY:

SILNOPROUDÉ ROZVODY - 5.NP

DATUM: 06/2021

FORMÁT: 6x A4

MĚŘÍTKO: 1:75

Č.PŘÍLOHY: PARÉ Č.:

21-E

ČÍSLO ZAKÁZKY:

PŠ-0521-DPS