

Spis. zn.: 1244/2022
Č. j.: MUCL/13839/2022
Počet stran: 3
Počet příloh/počet stran příloh: 0

Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 08.02.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a prodloužení lhůty pro podání nabídky

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**MŠ Bratří Čapků Česká Lípa - rekonstrukce obkladů, dlažeb a rozvodů vody v kuchyni**“, zadávanou dle Směrnice Rady města č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod IVZ P22V00000014, zadavatel odpovídá na písemné dotazy dodavatele následovně:

Dotaz dodavatele č. 1

Můžete upřesnit následující položku, včetně délky?

79	345601050000R	lišta elektroinstalační upevňovací	kus	11,00000
----	---------------	------------------------------------	-----	----------

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Lišta upevňovací pro vedení zařízení na povrchu, např. kód 6035; kusem se rozumí délka 1 m. MJ této položky byla upravena z původního kus na bm. Upravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu.

79	345601050000R	lišta elektroinstalační upevňovací	bm	11,00000
----	---------------	------------------------------------	----	----------

Dotaz dodavatele č. 2

Dlaždice v uvedeném rozměru neexistuje.

	Dlaždice 20x25 Color Two oranžová	m2	8,13780
--	-----------------------------------	----	---------

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel uznává, že popis této položky je chybný a zavádějící. Dle zadavatele však obklady v uvedeném formátu (a barevnosti) nabízí řada výrobců. Na základě tohoto dotazu zadavatel zobecnil popis této položky v soupisu stavebních prací takto:

61	597623124R1	obkladačka formátu 20x25 varianta barevná lesklá dle stávajícího obkladu	m2	8,13780
----	-------------	--	----	---------

Dotaz dodavatele č. 3

Ve slepém výkazu výměr, list 01 01 Pol položky 25-27 nedostatečný popis, prosím doplnit.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Zadavatel doplňuje následující popis položek (upravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu):

Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ
25	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm	10,00	m
26	650710711R00	Demontáž hadice pryžové do 50 mm	2,00	m
27	650711611R00	Demontáž elektroinstalační krabice lištové	16,00	kus

Dotaz dodavatele č. 4

V listu 01 02 Pol položka č.33 prosím upřesnit. V montážní položce č.26 se píše o nástěnné baterii, položka č.33 píše o stojánkové baterii, a zpráva zmiňuje opět nástěnnou baterii. Jak to tedy je?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

Položka č. 33 soupisu stavebních prací odkazuje na termostatickou hlavici, a proto se zadavatel domnívá, že dotaz směřuje k položce č. 31 - baterie umyvadlová směšovací; stojánková. Tato položka bude uvedena v soupisu stavebních prací do souladu s technickou zprávou, tzn., že platí baterie nástěnná. Upravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz dodavatele č. 5

Pol.č.42 zmiňuje montáž dveří do osazeného stavebního pouzdra, pol.č.47 dveře do stavebního pouzdra, ale zpráva píše o dveřích s pojezdem na stěnu. Co je správně?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5

Na základě tohoto dotazu zadavatel v soupisu stavebních prací upravil položky č. 42, 43, 46 a 47 tak, aby byly v souladu s technickou zprávou. Z této úpravy vyplývá osazení závěsů pojezdu na železobetonový stěnový panel a osazení posuvných dveří s umístěním pojezdu na stěnu. Upravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz dodavatele č. 6

Pol.č.46 Závěs jednoosý – co je tím myšleno?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6

Položka č. 46 v soupisu stavebních prací obsahuje sestavu závěsů pro uchycení posuvných dveří na pojezdovou lištu.

Dotaz dodavatele č. 7

Položky č. 67-73, opět nedostatečný popis, prosím doplnit.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7

Zadavatel doplňuje následující popis položek (upravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu):

Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ
67	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm	30,00	m
68	650012111R00	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	16,00	kus
69	650020111R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 6	80,00	kus
70	650051111R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1	6,00	kus
71	650052611R00	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE	10,00	kus
72	650121111R00	Uložení vodiče Cu 1,5 mm ² pevně	30,00	m
73	650121113R00	Uložení vodiče Cu 2,5 mm ² pevně	50,00	m

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídky **do 14. února 2022 do 16:00 h.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek

Příloha:
UPRAVENÁ příloha č. 2 výzvy - Soupis stavebních prací