



Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.

<div>Název akce :</div> <div>LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY SVÁROV-KOPEČEK, ČESKÁ LÍPA</div>					
<div>Investor :</div> <div>MĚSTO ČESKÁ LÍPA</div> <div>Městský úřad</div> <div>náměstí T. G. Masaryka 1/1</div> <div>470 01 Česká Lípa 1</div>					
<div>Název části / objektu :</div> <div>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</div>				<div>Ozn.části / objektu :</div> <div>D.3 SO 401</div>	
<div>ELPRO</div> <div>LIBEREC, spol. s r.o.</div> <div>Barviřská 12, Liberec 3</div> <div>Tel.: 485 104 773</div> <div>e-mail: elpro@elproinvest.cz</div>	<div>Vypracoval</div> <div>M. Dymokurský</div>		<div>zak. číslo</div> <div>20-10-053</div>		
	<div>Zodp. projektant</div> <div>Ing.J. Staněk</div>		<div>datum</div> <div>01/2022</div>		
	<div>Techn. kontrola</div> <div>L. Živnůstka</div>		<div>stupeň</div> <div>PDPS</div>		
	<div>Investor</div> <div>MĚSTO ČESKÁ LÍPA</div>		<div>měřítko</div> <div>1:20</div>		
<div>Příloha :</div> <div>VZOROVÉ ŘEZY</div>			<div>č. přílohy:</div> <div>8</div>	<div>paré:</div> <div></div>	