

Spis. zn.: 7015/2022
Č. j.: MUCL/43519/2022
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 0
Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284
Datum: 11.04.2022


Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě**“, zadávanou dle směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000031, zadavatel odpovídá na písemný dotaz dodavatele následovně:

1. část VZ - Výměna oken ZŠ Partyzánská, 3. etapa

Dotaz č.1

Prosím, o vyjádření, zda můžeme použít mírně zaoblený profil oken viz. foto. Další požadované parametry samozřejmě zůstanou zachovány.



Odpověď zadavatele č. 1

Pokud účastník není schopen dodat okenní profil uvedený v zadávací dokumentaci, zadavatel bude akceptovat mírně jinou profilaci okenních profilů viz Vámi zaslané foto. Zadavatel však požaduje dodržení ostatních technických parametrů dle technické zprávy, která je součástí zadávací dokumentace, zejména prostupu tepla (U_w).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek