

Váš dopis zn.: ---  
Ze dne: 02.11.2021  
Naše zn.: POH/52444/2021-3/037200

Vyřizuje: Ing. Jiří Beránek  
Tel.: 474 636 282  
Mobil:  
E-mail: beranek@poh.cz

Datum: 20.12.2021

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Tomáš Svoboda  
Štefánikova 167  
760 01 Zlín

e-mail: svoboda.tomas@centroprojekt.cz

### **Koupaliště Dubice – venkovní bazén, Česká Lípa – Dubice – vyjádření ke stavebnímu a vodoprávnímu řízení**

K Vaší žádosti ze dne 2. listopadu 2021 o vyjádření k výše uvedené akci, Vám po doplnění žádosti dne 7. prosince 2021 sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

#### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):**

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí (NPP) Labe a Plánem dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

#### **II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR):**

Zájmová lokalita se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR) OHL-40 – Českolipsko. Pro zvládání povodňových rizik v OsVPR byl zpracován „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ ([http://www.povis.cz/pdf/PZPR\\_labe.pdf](http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf)), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1082 ze dne 21. prosince 2015 a následně vydán Ministerstvem životního prostředí ČR formou opatření obecné povahy (OOP) čj. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015. Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny v centrálním datovém skladu ČHMÚ na adrese <http://cds.chmi.cz/> (projekt POH-40 Ploučnice).

Hodnocení povodňového rizika spočívá v propojení informací o míře povodňového ohrožení a míře zranitelnosti území, resp. odolnosti objektů a aktivit v tomto území vůči povodním. Základním podkladem pro stanovení zranitelnosti byly informace o způsobu využití území z územně plánovací dokumentace. K sestavení mapy povodňového rizika byly definovány kategorie zranitelnosti uvedené v PpZPR v tab. 4.2 a k nim byly přiřazeny přijatelné úrovně povodňového ohrožení. Dle uvedené tabulky je pro kategorii funkčního využití území „Rekreace a sport“ přijatelné pouze střední, nízké a zbytkové ohrožení.

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Robečský potok (k zaplavení dochází při průtoku  $Q_{100}$  na Robečském potoce) a částečně i ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ploučnice (k zaplavení dochází částečně již při průtoku  $Q_{20}$  na Ploučnici). Součástí záměru i navýšení terénu na úroveň 243,85 m n. m., tj. nad úroveň vypočtených hladin pro průtoky  $Q_{100}$  na Robečském potoce i na Ploučnici. Navýšením terénu dojde ke ztrátě retenčního objemu v záplavovém území ve výši cca 1 200 m<sup>3</sup>. Z pohledu objemu stoletých povodňových vln na obou vodních tocích se může vyjmutý objem jevit jako zanedbatelný,

nicméně v delším časovém období v kumulaci s jinými záměry může být vliv již významný. **Z hlediska správce povodí proto považujeme princip nesnižování retenční schopnosti záplavových území za zásadní.**

**Správní orgán by měl vyhodnotit, zda je záměr vzhledem k výše uvedeným skutečnostem možný.**

Pokud k tomuto závěru dospěje, je nutné dodržet následující podmínky:

### **III. Stanovisko z hlediska správce povodí:**

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
  - a) budou ve vypouštěných bazénových vodách dodrženy následující limitní hodnoty vypouštěného znečištění:

|                                | $Q_{\max.} [l/s]$ | $Q_{r \max.} [m^3/r]$ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                | 15                | 9 540                 |
|                                | $p = m [mg/l]$    | balance [kg/r]        |
| CHSK <sub>Cr</sub>             | 40                | 305,3                 |
| NL                             | 15                | 114,4                 |
| N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 1                 | 7,6                   |
| celkový chlór                  | 0,07              | 0,5                   |
|                                | $p = m$           |                       |
| pH                             | 6 - 8             | -                     |
| teplota                        | max. 20 °C        | -                     |

- b) pokud nebudou během zkušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna,
  - c) bude pro kontrolní rozbor odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
  - d) bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou.
2. V souladu s kap. IV.1.2. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
  - a) budou u technologických nádrží zařízení pro čištění bazénových vod provedena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905,
  - b) bude u splaškové kanalizace a u kanalizace s možností kontaminace ropnými látkami doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.

### **IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**

1. Platí podmínky uvedené v oddílu III.
2. Vypouštění splaškových vod bude projednáno se správcem kanalizačního systému, který ručí za kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s platným povolením.
3. Vypouštění splaškových vod bude v souladu s kanalizačním řádem města Česká Lípa.
4. Se závodem Povodí Ohře, státní podnik, v Terezíně, s oddělením evidence pozemků (paní Jana Letafková, tel: 416 707 815, e-mail: letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 322, k. ú. Dubice u České Lípy, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.



**Předmětem vyjádření** je koupaliště Dubice – venkovní bazén, Česká Lípa – Dubice. Splaškové vody a prací vody budou napojeny do veřejné kanalizace, která je ukončena městskou ČOV Česká Lípa. Bazénové vody budou svedeny přes dechlorační a usazovací jímku stávající kanalizací od Robečského potoka. Dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch budou vedeny přes retenční nádrž o objemu 15 m<sup>3</sup> do vsaku. Součástí záměru je i navýšení stávajícího terénu na úroveň 243,85 m n. m., tj. nad úroveň vypočtených hladin pro průtoky Q<sub>100</sub> na Robečském potoce i na Ploučnici. Navýšením terénu dojde ke ztrátě retenčního objemu v záplavovém území ve výši cca 1 200 m<sup>3</sup>. Stavba se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR) OHL-40 – Českolipsko, k zaplavení lokality dojde při průtoku Q<sub>20</sub>. Součástí podkladů, které byly s žádostí přeloženy, bylo i posouzení vlivu záměru na odtokové poměry Robečského potoka "Hydrotechnické posouzení vlivu na odtokové poměry záměru „Koupaliště Dubice – venkovní bazén“ Robečský potok - ř.km 0,330" (Hydrosoft Veleslavín s.r.o., březen 2021), kde je uvedeno, že záměr nezhorší odtokové poměry. Posouzení ovlivnění odtokových poměrů směrem po proudu vypracováno nebylo.

ČHP: 1-14-03-0620-0-00-00

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok“ ID OHL\_1020 a ve vodních útvarech podzemních vod „Křída Horní Ploučnice“ ID 46400 a „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice“ ID 46500.

Ing. Lenka Bartošová  
vedoucí odboru VH plánování



Povodí Ohře, státní podnik 67  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Jiří Beránek  
vedoucí oddělení jakosti vod  
v zastoupení podepsal

#### Rozdělovník

Poh, s. p., závod Terežín  
Vlastní 242 7133 -728280/-9793230

