

Spis. zn.: 11184/2022
Č. j.: MUCL/58363/2022
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 0/0

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192

Datum: 16.05.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „**Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2022**“ zadávanou dle směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000054, zadavatel na základě písemného dotazu dodavatele, vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1:

U šplhací sestavy požadujete dopadovou plochu z kačírku, i přesto, že se jedná o sestavu s výškou pádu do 1 m. Jakou hloubku kačírku požadujete a požadujete ho v celé ochranné zóně?

Odpověď č.1:

Zadavatel u šplhací sestavy ve všech třech částí veřejné zakázky požaduje dopadovou plochu kačírku v hloubce 200 mm v celé ochranné zóně šplhací sestavy. V rozpisu nabídkové ceny se položka „Dodávka dopadové plochy – kačírek“ nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Za správnost:

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek