



POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3P/1PE – 50Hz, 400V/230V
- OCHRANA Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1 :
 - NORMÁLNÍ (ZÁKLADNÍ) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, NEBO DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
- SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BUDE VE SKRYTÉM PROVEDENÍ. KABELY BUDOU VEDENY V PŘÍČKÁCH, KONSTRUKCÍCH STROPŮ A PODLAH.
- VE 3. NP BUDE HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA PROVEDENA V SÁDKOKARTONEM ZAKRYTOVANÉ ČÁSTI V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH. V TOMTO PROSTORU BUDOU ODDĚLENÉ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY A ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY. VE VEDLEJŠÍCH TRÁSÁCH BUDE INSTALACE PROVEDENA POD OMÍTKOU.
- KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK, VÝVODŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ARCHITEKTONICKÝM NÁVRHEM. PŘI PŘÍPADNÉ KOLIZI S OSTATNÍMI INSTALACEMI BUDE UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE PROVĚST KONTROLU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
301	HALA	114,16
302	SCHODIŠTĚ	22,01
303	VÝTAH	5,04
304	UMÝVÁRNA ŽENY	9,99
305	OKLUDOVÁ MÍSTNOST	4,76
306	WC ŽENY	1,20
307	WC ŽENY	1,24
308	SPRCHA ŽENY	2,13
309	ČAJOVÁ KUCHÝŇKA	6,81
310	UMÝVÁRNA MUŽI	7,92
311	WC MUŽI	2,23
312	WC MUŽI	2,29
313	OKSŠCR–TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	5,50
314	OKSŠCR–ÚSEK KULTURY A SPORTU	20,96
315	OKSŠCR–VEDOUcí ODBORU	18,92

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
316	OKSŠCR–ÚSEK ŠKOLSTVÍ	29,21
317	OKSŠCR–ÚSEK ŠKOLSTVÍ	16,34
318	ŽŮ–JEDNACÍ MÍSTNOST	26,26
319	ŽŮ–KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	18,10
320	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
321	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
322	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
323	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
324	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
325	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
326	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
327	ŽŮ–DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94
328	ŽŮ–PŘEPAŽKOVÉ PRACOVÍŠTĚ	44,77
329	ŽŮ–ADMINISTRATIVA	12,83
330	ŽŮ–PŘEPAŽKOVÉ PRACOVÍŠTĚ	18,44

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM : 414,57

LEGENDA k výkresům ELELTROINSTALACE viz. PŠ-0521-DPS/22-E



Jižní 1817
Česká Lípa 470 01
IČO : 483 02 023

mobil : +420 608252558
e-mail : ps-projel@volny.cz

VYPRACOVAL: Pavel ŠPRINGL
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jiří Kňákal
MÍSTO STAVBY: Česká Lípa, kraj Liberecký
STUPEŇ PD: DPS
INVESTOR : Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě
SO 01 Stavební úpravy budovy
D.14. Technika prostředí staveb
Silnoproudá elektrotechnika vč. osvětlení

NÁZEV PŘÍLOHY: SILNOPROUDÉ ROZVODY - 3.NP

DATUM: 06/2021
FORMÁT: 8x A4
MĚŘITKO: 1:75
Č.PŘÍLOHY: PARE Č.:

19-E

ČÍSLO ZAKÁZKY: PŠ-0521-DPS