



POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3P/N/PE - 50Hz, 400V/230V
- OCHRANA Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 332000-4-41 ed.2/21:
 - NORMÁLNÍ (ZÁKLADNÍ) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, NEBO DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
- SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BUDE VE SKRYTÉM PROVEDENÍ. KABELY BUDOU VEDENY V PŘÍČKÁCH, KONSTRUKCÍCH STROPŮ A PODLAH.
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA PRO ROZVODY VE 4.NP BUDE PROVEDENA V ZAKRYTOVÁNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH V 5.NP. Z 5.NP BUDOU V DANÝCH MÍSTECH PROVEDENY PROSTUPY DO 4.NP.
- SVODY OD STROPŮ K ŽASUVKÁM BUDOU PROVEDENY VE DVOUKOMOROVÉM PODPARAPETNÍM KANÁLE SPOLEČNÉM PSO SLABOPROUDÉ ROZVODY. ŽASUVKY BUDOU OSAZENY DO VODOROVNÉ ČÁSTI KANÁLU, KTERÝ BUDE INSTALOVÁN DO TVARU "T".
- KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ ŽASUVEK, VÝVODŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ARCHITEKTONICKÝM NÁVRHEM. PŘI PŘÍPADNÉ KOLIZI S OSTATNÍMI INSTALACEMI BUDE UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE PROVEŠT KONTROLU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
401	HALA	88,30
402	SCHODIŠTĚ	22,91
403	VÝTAH	5,04
404	UMÝVÁRNA ŽENY	10,07
405	HYGIENICKÁ KABINA ŽENY	4,20
406	WC ŽENY	1,26
407	WC ŽENY	1,23
408	OKLADOVÁ MÍSTNOST	2,25
409	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,00
410	UMÝVÁRNA MUŽI	8,06
411	WC MUŽI	2,27

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
412	WC MUŽI	2,29
413	OS-ODD.PŘESTUPKY-BĚŽNÁ AGENDA	29,70
414	OS-ODD.PŘESTUPKY-VEDOUCÍ ODDĚLENÍ	16,24
415	OS-ODD.PŘESTUPKY-PRACOVISTĚ	32,61
416	OS-ODD.PŘESTUPKY-PRACOVISTĚ	31,55
417	OS-ODD.PŘESTUPKY-PRACOVISTĚ	28,64
418	OS-ODD.PŘESTUPKY-PRACOVISTĚ	18,49
419	OS-ODD.PŘESTUPKY-PRACOVISTĚ	27,83
420	OS-ODD.PŘESTUPKY-PRACOVISTĚ	25,63
421	OKŠŠCR - ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU	24,95
422	PŘÍRUČNÍ SKLAD	18,69

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM : 408,21

LEGENDA k výkresům ELETROINSTALACE viz. PŠ-0521-DPS/22-E

 Jižní 1817 Česká Lípa 470 01 IČO : 483 02 023 mobil : +420 608252558 e-mail : ps-projel@volny.cz	VYPRACOVAL: Pavel ŠPRINGL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jiří Kňákal	DATUM: 06/2021 FORMÁT: 6x A4 MÉRITKO: 1:75 Č.PŘÍLOHY: PARÉ Č.: 20-E
	MÍSTO STAVBY: Česká Lípa, kraj Liberecký		ČÍSLO ZAKÁZKY: PŠ-0521-DPS
	STUPEŇ PD: DPS		
	INVESTOR : Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa		
	NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě SO 01 Stavební úpravy budovy D.14. Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika vč. osvětlení		
NÁZEV PŘÍLOHY: SILNOPROUDÉ ROZVODY - 4.NP			