



Váš dopis zn.:

ze dne:

9.4.2021

Naše značka:

O21690049388/OTPCL/Ro

Vyřizuje:

Jan Rozum

Datová schránka:

f7rf9ns

Telefon:

840 111 111

Email:

[info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum:

6.5.2021

Pan

Ing. arch. Jiří Kňákal

[knakal.jiri@gmail.com](mailto:knakal.jiri@gmail.com)

### Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce objektu čp. 2983 v ulici U Synagogy
Účel vyjádření:	K dokumentaci a realizace stavby
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Mimoň
	Část obce: Mimoň
	Katastrální území a číslo parcel: Mimoň, p.č. 154, 160, 172/1, 172/2, 176/5 a 172/6
Žadatel:	Ing. arch. Jiří Kňákal
Investor:	Město Česká Lípa
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### **Popis navrženého řešení:**

SO 01 – stavební úpravy objektu

SO 02 – akumulace srážkových vod a dešťová kanalizace

SO 03 – venkovní fontána

SO 04 – komunikace a chodníky

Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu s novým využitím pro účely města Česká Lípa. Dochází k rekonstrukci vnitřních rozvodů vody a kanalizace s plánovanou spotřebou vody v množství 5,14 m<sup>3</sup>/den (Q<sub>hod</sub> 1,89 m<sup>3</sup>/hod – 0,525 l/s). Vnitřní požární vody bude zajištěna vnitřními hydranty D25/30 s průtokem 0,3 l/s v součinnosti 2 hydrantů. Stávající přípojky vody a kanalizace této potřebě plně postačují. Vnější požární voda bude zajištěna z požárních hydrantů osazených na vodovodní síti. Nová dešťová kanalizace z PVC 160 a PVC 200 bude svedena do akumulčních nádrží s přepadem do stávající revizní šachty na stoce provozované naší společností. Venkovní fontána je napojena z vnitřních rozvodů objektu. Oprava komunikací a chodníků bude respektovat stávající ovládací prvky na VH sítích tak, aby nebyl stavbou poškozeny nebo zastavěny.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby

**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:



## Z hlediska provádění prací v ochranném pásmu vodohospodářských sítí

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

1. Budou dodržena ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů.
2. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do případně upravované nivelety terénu.
3. Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí **vytýčení st. VH zařízení** na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby.
  - kontakt pro vodovod - p. Petr Matoušek, tel. 487 521 521; [petr.matousek@scservicni.cz](mailto:petr.matousek@scservicni.cz),
  - kontakt pro kanalizaci - p. Miloslava Neubauerová, 487 807031; [miloslava.neubauerova@scservicni.cz](mailto:miloslava.neubauerova@scservicni.cz).
4. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
5. **Zahájení prací** nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno **ukončení** stavebních prací.
6. Napojení přepadu z akumulčních nádrží bude provedeno za dohledu mistra provozu kanalizací (p. Sucharová – 702 240 811) a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
7. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
8. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
9. **Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.**
10. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
11. Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
12. Zařízení staveniště nebude zřizováno v ochranném pásmu vodohospodářských sítí.
13. Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
14. Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční **protokolární převzetí** místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
15. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude na útvar technicko provozní činnosti v České Lípě (p. Rozum – 487 521 521) doloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
16. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.
17. Pokud je stavba prováděna v místě nutného přístupu provozovatele k vodohospodářským zařízením, je nutno ji provádět tak, aby zůstal zachován. Tzn. umožnit vodohospodářská zařízení provozovat.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 48099451 DIČ: CZ49099451  
165

Jan R o z u m  
útv. technicko provozní činnosti