



POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 1/PE-N AC 50Hz, 230V /TN-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 332000-4-41 ed 2 PRO 0,4kV/TN-C:
 - PŘI PORUŠĚ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADPROUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI ZVÝŠENÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
 - NA STRANĚ DATOVÝCH A LINKOVÝCH VEDENÍ : BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM SELV
- SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BUDE VE SKRYTÉM PROVEDENÍ. KABELY BUDOU VEDENY V PŘÍČKÁCH, KONSTRUKCÍCH STROPŮ A PODLAH.
- KABELOVÉ ROZVODY PRO DATOVOU SÍŤ BUDOU PROVEDENY VŽDY DO KAŽDÉHO PŘÍSTROJE SAMOSTATNĚ HVĚZDICOVÝM ZPŮSOBEM Z ROZVADĚČŮ DR.
- VE 3. NP BUDE HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA PROVEDENA V SÁDROKARTONEM ZAKRYTOVANÉ ČÁSTI V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH. V TOMTO PROSTORU BUDOU ODDĚLENĚ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY A ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY. VE VEDLEJŠÍCH TRASÁCH BUDE INSTALACE PROVEDENA POD OMÍTKOU.
- KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK, VÝVODŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ARCHITEKTONICKÝM NÁVRHEM. PŘI PŘÍPADNÉ KOLIZI S OSTATNÍMI INSTALACEMI BUDE UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE PROVĚST KONTROLU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.

LEGENDA DATOVÝCH KABELŮ

vývody z DR_ ve 2.NP do 3.NP
104x FTP cat.-5e (52x dvojzásuvka)
9x FTP cat.-5e (9x zásuvka)
vývody z DR_ ve 2.NP do 4.NP
74x FTP cat.-5e (37x dvojzásuvka)
2x FTP cat.-5e (2x zásuvka)
vývody z DR_ ve 2.NP do 5.NP
18x FTP cat.-5e (9x dvojzásuvka)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
301	HALA	114,16
302	SCHODIŠTĚ	22,01
303	VÝTAH	5,04
304	UMÝVÁRNA ŽENY	9,99
305	OKLUDOVÁ MÍSTNOST	4,76
306	WC ŽENY	1,20
307	WC ŽENY	1,24
308	SPRCHA ŽENY	2,13
309	ČAJOVÁ KUCHÝŇKA	6,81
310	UMÝVÁRNA MUŽI	7,92
311	WC MUŽI	2,23
312	WC MUŽI	2,29
313	OKSŠCR-TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	5,50
314	OKSŠCR-ÚSEK KULTURY A SPORTU	20,96
315	OKSŠCR-VEDOUcí ODBORU	18,92

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
316	OKSŠCR-ÚSEK ŠKOLSTVÍ	29,21
317	OKSŠCR-ÚSEK ŠKOLSTVÍ	16,34
318	ŽŮ-JEDNACÍ MÍSTNOST	26,26
319	ŽŮ-KANCELÁŘ VEDOUČIHO	18,10
320	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
321	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
322	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
323	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
324	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
325	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
326	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
327	ŽŮ-DISKRETNÍ ZÓNA	2,94
328	ŽŮ-PŘEPAŽKOVÉ PRACOVÍŠTĚ	44,77
329	ŽŮ-ADMINISTRATIVA	12,83
330	ŽŮ-PŘEPAŽKOVÉ PRACOVÍŠTĚ	18,44

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM : 414,57

LEGENDA SLABOPROUDU

- DATOVÉ KABELY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (PC,TEL), FTP cat.-5e
- DATOVÝ ROZVADĚČ (800x800x2096mm) PRO TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ + montážní příslušenství server vnitřní datové sítě (PC), pobočková telefonní ústředna, docházkový systém, domovní telefon (tabla, aut. ovládací) ... (vybavení bude upřesněno před realizací dle požadavků investora)
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45, cat.-5e
- JEDNONÁSOBNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45, cat.-5e
- KABELOVÁ TRASA ELEKTROINSTALACE V KABELOVÉM ŽLABU S VÍKEM
- KABELOVÁ TRASA ELEKTROINSTALACE V DRÁTĚNÉM ŽLABU (v sádrokartonem zakrytované části vzduchotechniky)
- HLAVNÍ STOUPAČÍ VEDENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE NA KABELOVÉ LÁVCE



Jižní 1817
Česká Lípa 470 01
IČO : 483 02 023
mobil : +420 608252558
e-mail : ps-projel@volny.cz

VYPRACOVAL: Pavel ŠPRINGL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jiří Kňákal	DATUM: 06/2021
MÍSTO STAVBY: Česká Lípa, kraj Liberecký	STUPEŇ PD: DPS	FORMÁT: 6x A4
INVESTOR : Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa	NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě S0 01 Stavební úpravy budovy D.1.4. Technika prostředí staveb Elektronické komunikace - EZS, datové sítě	MĚŘITKO: 1:75
NÁZEV PŘÍLOHY: DATOVÉ ROZVODY - 3.NP		Č.PŘÍLOHY: PARE Č.:
		13-Sd
		ČÍSLO ZAKÁZKY: PŠ-0621-DPS