



HZSLX005MYJW



Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

územní odbor Česká Lípa

Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa



Č. j.: HSLI- 3470-2/ČL-2021
Datum: 30. 11. 2021
Vyřizuje: por. Luboš Krejča DiS.
Tel.: 950 475 054
E-mail: lubos.krejca@hzslk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1 x ověřené PBŘ

Adresát:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Koupaliště Dubice - venkovní bazén

Místo stavby:

Česká Lípa - Dubice

Stavebník:

Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: ing. Ludmila Baumannová, ČKAIT 1301514
ověřil: ing. Ludmila Baumannová, ČKAIT 1301514
datum: 10/2021

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **4. 11. 2021**. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS LK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení:
název: Koupaliště Dubice - venkovní bazén
vypracoval: ing. Ludmila Baumannová, ČKAIT 1301514

ověřil: ing. Ludmila Baumannová, ČKAIT 1301514
datum: 10/2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS LK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby nepřesahuje hranici stavebního pozemku.



plk. Mgr. Ladislav Vakula
ředitel územního odboru Česká Lípa
úřední osoba

Podatel vyrozuměn: telefonicky / e-mailem
Dne:

Převzal:
Dne:
Popis: