



**Tomáš Svoboda**  
**Centroprojekt Group a.s.**  
**Štefánikova 167**  
**Zlín**

Váš dopis zn.:  
ze dne: 3.12.2021  
Naše značka: **O22690001028/UTPCL/Ro**  
Vyřizuje: **Jan Rozum**  
Datová schránka: **7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 3.1.2022

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Koupaliště Dubice – venkovní bazén</b>
Účel vyjádření:	<b>dokumentace</b>
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Dubice
	Katastrální území, parcelní číslo: Dubice, 308/1, 314, 317, 316, 315 a 319
Žadatel:	Tomáš Svoboda / Centroprojekt Group a.s.
Adresa, tel., e-mail	svoboda.tomas@centroprojekt.cz
Investor:	<b>Město Česká Lípa</b>
Projektant:	Centroprojekt Group a.s.
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Zdrojem vody pro první napouštění bazénu a dopouštění je stávající vrt CL-1. Při nedostatečném pokrytí potřeby vody, nebo když voda z vrtu bude v nevyhovující kvalitě, bude využito zdroje pitné vody z městského vodovodu přivedeného k vyrovnávací nádrži. V případě využití přípojky pitné vody je nutné toto provést vždy mezi 24:00 – 4:00 hod., tak aby nedocházelo k poklesu průtoků v době šiček. Max. limit k napouštění i dopouštění je 1,0 l/s (3,5 m3/hod).

Do kanalizace provozované naší společností budou vypouštěny **pouze** splaškové vody ze sprch, toalet a objektu občerstvení. Splašková kanalizace bude svedena do nové čerpací stanice spl. vod s parametry: Qč=7 l/s Hč= 30 m. Pro objekt občerstvení bude vybudován lapáku tuků kapacity 3 l/s typu 4EO. Vypouštěné vody budou dle předložené dokumentace splňovat hodnoty kanalizačního řádu. Rozbory z lapolu tuků budou archivovány pro možnou kontrolu provozovatele splaškové kanalizace. Zbylá dechlorovaná voda bude spolu s usazeným kalem vyčerpána pomocí fekálního vozu, odvezena a zlikvidována v souladu s platnou legislativou.

strana 1 / 2

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Dešťové vody, vody z bazénu a brouzdališť včetně vod z praní filtrů budou vypouštěny do kanalizace zakončené do vodního toku (Robečský potok).

Výstavbou nových objektů v areálu koupaliště nedojde ke střetu s námi provozovaným zařízením.

Jestliže výše uvedené připomínky budou zakotveny do příslušného povolení, **souhlasíme** s jeho vydáním.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
165

Jan R o z u m  
útvár technicko provozní činnosti