

Spis. zn.: MUCL/2606/2023

Č. j.: MUCL/36578/2023

Počet stran: 1

Počet příloh/počet stran příloh:

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 16.3.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Dodávka recyklační linky pracích vod pro bazén ve Sportareálu**“ zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu P23V00000011 zadavatel na základě dotazu dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě ZD na str. 11 jsou definovány požadavky na ostatní technické parametry recyklační technologie. Je vámi požadována nějaká minimální garantovaná výtěžnost recyklace?

Odpověď č. 1:

Garantovanou výtěžnost recyklace z celkového objemu pracích vod za 30 dní nabídne účastník v rámci hodnotícího kritéria B viz čl. 8 bod 8.1. zadávací dokumentace, přičemž zadavatel stanovil jako minimální možnou hodnotu pro garantovanou výtěžnost recyklace pracích vod za 30 dní 80 %.

Účastníkem nabízená garantovaná výtěžnost recyklace pracích vod za 30 dní bude zároveň závazná, a tedy i minimální, pro plnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo ve vztahu k prací vodě. Minimální garantovaná výtěžnost recyklace bez ohledu na prací vodu stanovena není.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek