

Spis. zn.: MUCL/9203/2023

Č. j.: MUCL/51627/2023

Počet stran: 1

Počet příloh/počet stran příloh:

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 19.4.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa – I. etapa**“ zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. VZ2023 – 012884 a vedenou na profilu P23V00000021 zadavatel na základě dotazu dodavatele vysvětluje ve smyslu § 98 zákona zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1:

Dle konstruktivních připomínek našeho dodavatele, se táží na stupeň ochrany svítidel a vámi požadovaném IK 10. Dodavatel navrhuje krytí IK 10 na tělo svítidla a IK 9 na jejich optickou část. Bylo by možné ponechat tyto stupně krytí?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení mechanické odolnosti svítidla IK10 v plném rozsahu. Právě optická část bývá nejslabším místem, proto z důvodu ochrany před vandalismem trváme na dodržení parametru IK10.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek

v.z. Ing. Hana Ezrová
vedoucí oddělení investic a dotací