

Spis. zn.: MUCL/9203/2023  
Č. j.: MUCL/59615/2023  
Počet stran: 1  
Počet příloh/počet stran příloh:

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.  
Telefon: 487 881 257

Datum: 5.5.2023

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa – I. etapa**“ zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. VZ2023 – 012884 a vedenou na profilu P23V00000021 zadavatel na základě dotazu dodavatele vysvětluje ve smyslu § 98 zákona zadávací dokumentaci následovně:

#### **Dotaz č. 1:**

*V příloze č. 6 pro rušivé osvětlení je uvedena svislá osvětlenost – na jaké výpočtové ploše se má počítat?*

#### **Odpověď č. 1:**

Výpočtové plochy jsou uvedeny v příloze č. 6.

---

#### **Dotaz č. 2:**

*Je nutné ve výpočtu pro rušivé osvětlení počítat plochu silnice?*

#### **Odpověď č. 2:**

Není.

---

#### **Dotaz č. 3:**

*Pro výpočet rušivého osvětlení pro C5 – úsek KO-C5-Purkyňova není jasné zadání pro vzdálenost vertikální výpočtové plochy. Jaká se má počítat vzdálenost?*

**Odpověď č. 3:**

Výpočtová plocha bude umístěna ve vzdálenosti 17,5 m od osvětlované komunikace.

---

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Mgr. Jolana Nebřenská  
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:  
Martina Hofmanová, DiS.  
referent veřejných zakázek