



A1	A2
D1	D2

MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 1400*1980 mm
DIGESTORE MUSÍ BÝT DODÁNY
V DĚLENÉM PROVEDENÍ TAK, ABY JEJICH
ROZMĚRY ODPOVÍDALY ROZMĚRŮM OTVORŮ



ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBJEM m ³	ODSAVNO m ³ /hod.	PRÁVNĚD. m ³ /hod.	INTENZITA * hod.	SYSTÉM VÝHEVU
48	Sklad zeleňiny	10,935	59	60	-	1	podtlak
49	Hruša Příprava brambor a zeleňiny	18,35	59	360	340	6	podtlak
50	Prodej stavevek	13,33	43	70	340	1,5	rovnatklak
51	Sklad konzerv	7,605	24	50	50	-	podtlak
52	Demti skladi	8,88	27	50	50	2	podtlak
53	Ukladi	1,35	4	50	-	-	podtlak
54	Sklad stěšladik prostěškadi	3,15	10	50	-	-	podtlak
55	Umyvadna kupačyškadiho odděli	15,91	51	770	720	15	podtlak
56	Umyvadna zabožniho náboži	22,10	70	940	880	13,5	podtlak
57	Chodba	20,31	64	-	530	7	přetlak
58	Varana	110,58	354	5,600	5,450	16	podtlak
CELKEM			8,000	8,000			

STÁVAJÍCÍ INSTALACE

	STAVAJÍCÍ VZT JEDNOTEK
	STAVAJÍCÍ NASÁVANÝ ČERSTVÝ VZDUCH Z EXTERIERU DO VZT JEDNOTEK e1
	STAVAJÍCÍ VFUKOVANÝ OPADNÝ VZDUCH Z VZT JEDNOTEK DO EXTERIERU I2
	STAVAJÍCÍ PŘIVÁDĚNÝ UPRAVENÝ ČERSTVÝ VZDUCH Z VZT JEDNOTEK DO INTERIÉRŮ e2
	STAVAJÍCÍ ODSÁVANÝ OPADNÝ VZDUCH Z INTERIÉRŮ DO VZT JEDNOTEK I1

NOVÉ INSTALACE :

- DIGESTORE, POŽARNÍ KLAPKY, VŮSTKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PŘIVÁDĚNÝ UPRAVENÝ VZDUCH Z VZT JEDNOTEK DO INTERIÉRŮ e2
- ODSÁVANÝ OPADALÍ VZDUCH Z INTERIÉRŮ DO VZT JEDNOTEK i1

POKYNY K MONTÁŽI VZT :

- [illegible]

POZNÁMKA :

- [illegible]

[illegible]