



Vaše žádost zn.:

ze dne: 7.8.2018

Naše značka: O18610201879/OTPCL/Ro

Vyřizuje: Jan Rozum

Adresa: Přítkovská 1689,  
415 50 Teplice

Pracoviště: OTPČ Česká Lípa

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 7.8.2018

Pan

Petr Kubiš

(KUBISPetr@email.cz)

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>Sadové úpravy</b>
Účel vyjádření:	<b>Dokumentace pro provádění stavby</b>
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Česká Lípa, ulice: Sokolská, pozemek: p.č. 211
	Katastrální území: Česká Lípa
Žadatel:	Petr Kubiš
Investor:	<b>Město Česká Lípa</b>
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

K předložené projektové dokumentaci zpracované firmou TV Facility Group a.s., Praha z 31.7.2018 sdělujeme:

z důvodů výskytu kanalizační stoky provozované naší společností v zájmovém území bude nutné v ochranném pásmu (déle jen OP) tohoto zařízení výkopové a hutní práce provádět ručně z důvodu min. krytí stoky (cca 50 cm). U oplocení velké terasy požadujeme v OP kanalizace oplocení vynechat, popřípadě bude provedeno jako rozebiratelné. Terče pro ukotvení terasy budou umístěny mimo OP. Stávající revizní šachtu bude nutné zachovat stále přístupnou pro možnost čištění a údržby stoky. Doporučujeme tuto osadit paronepropustným poklopem.

Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede provoz kanalizací /p. Neubaedrová, tel: 487 871 157/ na základě objednávky. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a ke kolaudaci akce (závěrečné prohlídce stavby). Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí spojených s touto stavbou budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

**Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky budou zakotveny do příslušného rozhodnutí, ohlášení či souhlasu, **souhlasíme** s jeho vydáním.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
165



Jan R o z u m  
útvár technicko provozní činnosti