


SONDY DO PODLAH

1:20


P01 - ŠATNA M

- koberec—tl.5mm
- PVC—tl.3mm
- XYLOLIT (dřevobeton)—tl.15mm
- prkenná podlaha(na povalech)—tl.28mm
- násyp (suť)—tl.590 mm
- cihelná klenba—tl.ve vrcholu cca 140mm




P02 - SALONEK 2.NP

- koberec—tl.5mm
- koberec—tl.3mm
- dř.vlasy—tl.25mm
- prkenná podlaha(na povalech)—tl.25mm
- škvárový násyp—tl.130mm
- železobetonová deska—tl.70mm
- vzduchová mezera(bednička)—tl.155mm
- železobetonová podhledová deska—tl.40mm
- omítka—tl.10mm



P03 - 3.NP

- pvc — tl. cca 3mm
- sololit — tl. cca 5mm
- prkenná podlaha(na povalech)—tl.24mm
- násyp (suťový) — tl. cca 140mm
- záklop (překládaný)??
- ST (vzduchová mezera)
- podhledové vrstvy (podbití, rákos. om.)—tl.30mm



JIRÁSKOVO DIVADLO
ČESKÁ LÍPA
PŘÍL. Č. XX