



Váš dopis zn.: P18610052522  
ze dne: 19.7.2018  
Naše značka: O18610211582/OTPCL/Ro  
Vyřizuje: Jan Rozum  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: info@scvk.cz  
Datum: 16.8.2018

**Adam Rujbr Architects s.r.o.**  
**Ing. arch. Michaela Foltýnová**  
**Srbská 22**  
**612 00 Brno**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě – Panská čp. 219
Účel vyjádření:	Stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Česká Lípa
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Lípa, 78,79 a 80
Žadatel:	Adam Rujbr Architects s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	michaela.foltynova@ararchitects.cz
Investor:	Město Česká Lípa, T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

K předložené projektové dokumentaci zpracované firmou Adam Rujbr Architects, Brno z 05/2018 sdělujeme:

před započítím stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících vodohospodářských sítí v území dotčeném výše uvedenou stavbou. Provede vod. provoz p. Revák – tel. 487 521521 a kanal. provoz p. Neubauerová 487 871 157 na základě objednávky. Realizace nových kanalizačních přípojek bude prováděna za dohledu provozu kanalizací Česká Lípa. Obě nově navrhované přípojky z KH 200, které nahradí stávající přípojky (KH 150) budou napojeny do stoky odbočkou a nikoli revizní šachtou jak uvádí předložená PD.

Vnitřní požární voda je dle předložené projektové dokumentace požadována v max. množství 2,2 l/s. Tomuto množství nevyhovuje stávající vodoměrná sestava a je nutné provést její výměna za vodoměr Flodis Q 3,5. Vzhledem k této změně je nutné posoudit velikost niky pro vodoměrnou sestavu. Provozní voda pro objekt zůstává beze změn. V průběhu stavby bude provedena revize vodovodní přípojky ve spolupráci s pracovníky provozu vodovodů Česká Lípa (p. Barák, tel: 487 521 521). V případě, že přípojka bude shledána nevyhovující, je nutno tuto v rámci stavebních prací nechat vyměnit.

Stavebními úpravami objektu divadla nedojde k zásahu do ochranných pásem námi provozovaných zařízení.



**Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 120 zák. 183/06 Sb. a § 11 vyhl. 526/06 Sb. včetně přílohy č.4 investor na technický úsek v České Lípě do (30 dnů ) jednoho měsíce po dokončení stavby doloží:**

- geodetické zaměření skutečného provedení nových kanalizačních přípojek včetně veškeré nové kanalizace do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
- písemný zápis vod. a kan. provozu o provedené kontrole obsypu a záhozu kan. přípojek a potvrzení o tech. stavu vodovodní a kanalizačních přípojek.

Na základě doložení výše uvedených dokladů bude vydán provozovatelem technické infrastruktury souhlas s užíváním stavby.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci, pokud budou splněny výše uvedené podmínky.

Požadujeme být přizváni k souvisejícím akcím v předmětné věci.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
165

Jan R o z u m  
Oddělení technicko provozní činnosti